

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За „Абонаментна извънгаранционна поддръжка, ремонт на пожароизвестителните системи и проверка с техническо обслужване на вътрешни пожарни кранове към ТД „Държавен резерв” гр.В.Търново за срок от 1 (една) година”

От „Респромкомплект“ АД

/наименование на участника/

с адрес: гр. София, ул. „Кукуш“ № 2, тел. 028211138, факс 028229082, e-mail office@resprom.eu; respromcomplect@mail.bg, вписан в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 121078829, дата и място на регистрацията по ДДС 01.04.1994 г. – гр. София

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обществена поръчка с предмет: **„Абонаментна извънгаранционна поддръжка, ремонт на пожароизвестителните системи и проверка с техническо обслужване на вътрешни пожарни кранове към ТД „Държавен резерв” гр.В.Търново за срок от 1 (една) година”,** при условията, посочени в Обявата и приети от нас.

2. При изпълнение на обществена поръчка ще се извършват качествено и в пълния обем дейности регламентирани в Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба № 8121з-531 от 09.09.2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддръжане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях и СД CEN/TS 54-14 „Пожароизвестителни системи. Част 14: Указания за планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддръжане“ и Наредба Из-2377/15.09.2011г., при условията, посочени в публичната покана и приети от нас.

3. Гарантираме, че сме в състояние да изпълняваме качествено поръчката в пълно съответствие с направените от нас предложения **за срок от една година.**

4. **Срок за реакция след уведомяване от Възложителя и констатиране на възникнал проблем: 4 (четири) часа.**

5. **Срок за отстраняване на възникнали повреди: 1 (един) работен ден, считано от датата на уведомяване по телефон, факс или e-mail.** След констатиране на повредата ще представяме протоколи за констатираната авария и при необходимост оферта за предстоящ аварийен ремонт.

6. **Предложение за изпълнение на изискванията на чл.70, ал.2, т.1 и т. 4 от ЗОП и на показателите от методиката за икономически най-изгодна оферта:**

Предметът на поръчката включва услуги за абонаментна извънгаранционна поддръжка, ремонт на пожароизвестителните системи, в която се включва първоначален преглед, опис, профилактика и ремонт с доставка на всички необходими резервни части в извън гаранционен срок.

Сервизното поддръжане ще се извършва за период от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на сключване на договора, в съответствие с изискванията на Наредба № 8121з - 647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност при експлоатация на обектите и другите нормативни актове и стандарти, касаещи изпълнението на предмета на поръчката и инструкциите на производителя на съоръженията и уредите, съобразно периода на експлоатация и функционалната им натовареност, като се осигури добро техническо състояние

и безопасно и надеждно ползване на ПИИ и изграждащите ги елементи /точки/ и ще обхваща следните дейности:

6.1. Подготвителни дейности за абонаментно и сервизно следгаранционно техническо поддръжане

Приемане на ПИИ и средства за пожарогасене (пожарни кранове, струйници, шлангове и ПП касети), подлежащи на абонаментно поддръжане ще се извърши с приемно-предавателен протокол след цялостен преглед на техническо състояние на техниката и при констатирано отклонение от нормалното техническо състояние и параметри ще се извърши ремонт и настройка на дефектиралата система за сметка на Възложителя.

6.2. Периодична профилактика на пожароизвестителна система.

6.2.1. Ежемесечна:

6.2.1.1. извършване профилактичен преглед, контрол и тестване на системата от монтираните датчици;

6.2.1.2. външен оглед на възлите на инсталацията;

6.2.1.3. проверка изправността на изнесени сигнализатори за тревога (сирени, алармени звънци, светлинни табла);

6.2.1.4. проверка работата на инсталацията в аварийно захранване;

6.2.1.5. проверка на технически средства за пожарогасене (пожарни кранове, струйници, шлангове и ПП касети) – външен оглед за физическата цялост и наличие на посочените средства за пожарогасене, срокове на годност и експлоатация и изготвяне на протокол с констатации и препоръки до Възложителя;

6.2.2. Тримесечна - проверка работата на инсталацията в режим „Повреда“ (късо съединение, прекъсване, промяна на честотната характеристика и др.);

6.2.3. Шестмесечна - извършване на пълен технически преглед, включващ задействане на всички датчици, блокировки и индикатори;

6.3. Обхват на дейностите по абонаментното техническо поддръжане и обслужване.

Поддържането и обслужването на ПИС и ПКТ ще се извършва в съответствие с инструкциите за експлоатация на съответния производител и при спазване на изискванията на следните стандарти (в съответствие с чл. 21 и чл. 22 от Наредба No 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите):

1. СД CEN/TS 54-14:2006 2 "Пожароизвестителни системи. Част 14: Указания за планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддръжане ' ;

3. БДС EN 671-3:2009 " Стационарни противопожарни системи. Системи с маркуч. Част 3: Поддържане на макари с полутвърд маркуч и системи с плосък маркуч" за противопожарни касети и табла за вътрешни пожарни кранове ";

6.4. Дейности по периодична профилактика на противопожарни касети и вътрешни пожарни кранове

Поддържане и обслужване на касети и за вътрешни пожарни кранове се извършва в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване на изискванията на стандарт БДС EN 671-3:2009 " Стационарни противопожарни системи. Системи с маркуч". Част 3: "Поддържане на макари с полутвърд маркуч и системи с плосък маркуч".

Минималните дейности за поддръжка на касети и за вътрешни пожарни кранове са, както следва :

1. Ежемесечни:

1.1. Външен оглед за състоянието на табла, касети и комплектовката им;

1.2. Проверка наличие на обозначение за местоположението на пожарни касети и табла;

1.3. Проверка относно срока на периодичните прегледи;

1.4. Водене на дневник за контрол на наличието на табла, касети и комплектовката им.

2. Годишни:

2.1. Оглед състоянието на всички елементи ;

- 2.2. Проверка състояние на уплътненията на съединителите , скопчаване и съединяване на елементите един към друг;
- 2.3. Проверка налягането във водопровода с манометър, свързан към съединителя на крана;
- 2.4. Проверка на шланговете по цялата дължина за напуквания , износване, повреди и изпитани за максимално работно налягане в съответствие със стандарт БДС EN 671-1:2012 и/или БДС EN 671-2:2012;
- 2.5. Проверка на барабаните за свободно въртене в двете посоки;
- 2.6. Проверка на шарнирът за завъртане на 180°;
- 2.7. Проверка на крановете относно лекотата при работа с ръкохватката за пускането и спирането им;

За всички извършени дейности по профилактика се издават протоколи за извършеното обслужване с кратко описание на констатациите, в които се дават, при необходимост, предложения за подобряване ефективността на работата на средствата за пожарогасене.

След извършване на проверка и извършени съответни изпитания таблата и касетите да бъдат помбирани така, че да не е възможно отваряне на вратата без да се скъса пломбата, както и да се заяепаат стикери с обозначени данни в съответствие с изискването на стандарта. При неизправно табло и касета се постави стикер с надпис „Неизправен“.

6.5. Други условия.

- При констатиране на неизправности, необходимостта от отстраняването им ще се документира с констативен протокол;
- Ще бъде осигурен дванадесетмесечен гаранционен срок на извършените ремонтни дейности, считано от датата на подписване на двустранен приемно-предавателен протокол;
- При повторна повреда от същия характер или на същия възел, възникнала в гаранционен срок, се задължаваме да отстраним същата за своя сметка, освен ако неизправността не е по вина на Възложителя.
- При невъзможност за отремонтване на съответния дефектирал компонент от ПИИ се задължаваме да изготвим протокол за брак, който да бъде подписан от двете страни.
- Отстраняване на възникнал проблем ще се извършва на място при възложителя, а когато това е невъзможно – в сервисна база на изпълнителя. Транспортирането на техниката от местоположението ѝ при Възложителя до сервиса и обратно е за сметка на Изпълнителя;
- Когато се налага закупуване на резервни части и материали ще представим ценова оферта на Възложителя за закупуването им. Закупуването на резервни части и материали ще става след утвърждаването на офертата от страна на Възложителя. Гаранционният срок за доставени нови ремонтни части ще бъде съгласно определената гаранция от производителя;
- Приемаме заплащането на вложените материали да става след издаване на фактура от Изпълнителя на базата на утвърдена оферта и двустранно подписан протокол за вида и начина на влягането им;
- Приетите за обслужване инсталации ще поддържахме квалифицирани специалисти в техническа и функционална изправност;
- Ще уведомяваме Възложителя незабавно при промяна на телефоните за връзка.
- Разходите за труд и транспорт са включени в ценовата оферта;

6.6. Гаранционен срок:

Гаранционен срок за извършени ремонти на противопожарни съоръжения – няма да е по-малък от гаранционния срок, предложен за вложените резервни части, материали и/или консумативи, считано от датата на подписване на приемно-предавателен протокол.

Гаранционен срок за вложени в противопожарните съоръжения резервни части, материали и/или консумативи е минимум 12 (дванадесет) месеца, но не по-малък от предоставения от съответния производител. Гаранционният срок влиза в сила от датата на подписване на констативния протокол, удостоверяващ извършените ремонтни дейности.



Вложените резервни части ще са маркирани и придружени със съответните гаранционни условия. При повторна повреда от същия характер или на същия възел, възникнала в гаранционния срок, се задължаваме да отстраним същата за своя сметка, освен ако неизправността се дължи на причинена вреда от Възложителя. При невъзможност за отремонтване на съответния дефектирал компонент от съответното противопожарно съоръжение, ще се изготвя протокол с препоръка за брак, който да бъде подписан от двете страни.

7. „Респромкомплект“ АД е създаден през 1971 г. и има над 45 годишна история, традиции и опит в инженеринга на комплексни телекомуникационни обекти и системи за сигурност. Компания е осъществила множество проекти в България и чужбина. Към настоящият момент се стремим да обединяваме опита и традицията с най-модерните технологии за постигане на оптимални проектни, инженерни, технологични и монтажни решения за проектирането и изграждането на пожароизвестителни, пожарогасителни, сигнално-охранителни, видеоконтролни, телекомуникационни и информационни системи. Дружеството разполага с висококвалифициран персонал с дългогодишен опит и квалификация (вж Списък на персонала, приложение № 1 към настоящото техническо предложение). В дружеството работят на трудов договор 25 служителя, от които 7 инженери и 6 средни техници, пряко ангажирани с дейностите по техническа гаранционна и извънгаранционна абонаментна поддръжка на системи за сигурност. Организацията на работа по абонаментно обслужване на обекти се планира и организира така че, да осигури максимално уплътняване времето на служителите с високо качество на обслужване. Дружеството притежава Разрешително за извършване на дейностите по чл. 3, т. 5 от Наредба № -8121з-531 от 09.09.2014 г. и осъществява дейността си в съответствие с действащата нормативна база и стандарти. „Респромкомплект“ АД работи с всички доставчици на пожароизвестителна техника и резервни части и се ползва с име на доверен партньор за инсталиране, ремонт и поддръжка на ПИС. Дружеството и служителите притежават оторизации, издадени от доставчиците на пожароизвестителни системи за територията на Република България за монтаж и поддръжка на ПИС.

Дългогодишния ни опит в инсталирането и поддръжката на различни видове пожароизвестителни системи ни дава възможност да планираме и организираме работата си, така че обслежаването на различните обекти се осъществява от компетентите за съответния ПИС служители.

8. Преди извършване на ремонтни дейности на пожароизвестителните инсталации следва Възложителя писмено да се уведоми и след съгласието му да се извършва подмяна на системи или части като се представя протокол за извършената ремонтната дейност, придружени със сертификати и гаранционен срок на вложените резервни части.

9. Лицата работещи с пожароизвестителни инсталации, дежурния персонал и отговорните длъжностни лица в складовите бази, ще бъдат инструктирани от наши представители, за компетентна техническа експлоатация на инсталациите и за подsigуряване на пожарна безопасност в обектите.

10. Декларираме, че сме запознати и съгласни с клаузите на приложения проекта на договор за възлагане на обществената поръчка и споразумение по ЗЗБУТ към него, приемаме ги без възражения и ако участникът, когото представляваме, бъде определен за изпълнител, ще сключи договора изцяло в съответствие с проектите, приложени към документацията за участие, в законоустановения срок.

11. Декларираме, че срокът на валидност на нашата оферта е до 16.08.2017г. считано от датата, определена като краен срок за подаване на оферти.

Техническото ни предложение, съдържа:

в) друга информация и/или документи, изискани от възложителя:

1. Списък на служителите в дружеството, които ще извършват дейностите по проверка и абонаментно обслужване на ППИ и ВПК;



2. Заверени копия от дипломи, актуални удостоверения за завършен курс за обучение в Академията на МВР или центровете за професионално обучение, оторизации и сертификати;

3. Списък на сервизните бази, техническото оборудване и транспортните средства, собственост на дружеството.

Правно обвързващ подпис:

Дата	14/06/2017
Име и фамилия	Веселин Димитров
Подпис на упълномощеното лице	_____
Длъжност	Изпълнителен директор
Наименование на участника	„Респромкомплект“ АД

