

УТВЪРЖДАВАМ:

БОРЯНА СТАНЕВА-ТОДОРОВА

И. Д. Директор на ТД ДР гр. София

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОТНОСНО: Процедура по възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Абонаментен сервиз на пожароизвестителни уредби с инсталации, намиращи се на обекти: административна сграда на ТД ДР гр. София и складова база гр. Ботевград“.

ОБЕКТ: Административна сграда на ТД „Държавен резерв“ гр. София и складова база гр. Ботевград.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ чрез ТД „Държавен резерв“ София, ЕИК 8319136610040, представлявано от Боряна Станева-Тодорова И. Д. Директор на ТД „Държавен резерв“ гр. София.

Описание

1. Административна сграда на ТД ДР гр. София:

- | | |
|--|----------|
| - пожароизвестителна централа – FS 5004 | - 1 бр. |
| - охранителна централа | - 1 бр. |
| - пожароизвестителни линии | - 5 бр. |
| - оптично – димен пожароизвестител 2030 – L | - 12 бр. |
| - термодиференциален пожароизвестител 2020 – L | - 1 бр. |
| - звукови сигнализатори | - 4 бр. |
| - ръчен бутон | - 1 бр. |
| - оптичен индикатор | - 9 бр. |
| - телефонен дайлер | - 1 бр. |

2. Складова база Ботевград:

- | | |
|---|----------|
| - пожароизвестителна централа – FS 4000/8 | - 2 бр. |
| - пожароизвестителна централа – FS 5100 | - 3 бр. |
| - пожароизвестителни линии | - 32 бр. |

- оптично – димен пожароизвестител 3030 – L	– 144 бр.
- оптично – димен датчик FD 8030	– 71 бр.
- термодиференциален пожароизвестител 3020	- 5 бр.
- звукови сигнализатори – външни	- 6 бр.
- звукови сигнализатори – вътрешни	- 20 бр.
- ръчен бутон	- 40 бр.

Пълният обем дейности ще се извършва съгласно регламентите в Наредба №8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба №8121з-531 от 09.09.2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях, Наредба №8121з-1100 от 09.09.2015 г. за изискванията към квалификацията на персонала на търговци за извършване на дейностите по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност и стандарт на СД CEN/TS 54-14 „Пожароизвестителни системи. Част 14: Указания за планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане”.